

Prüfbericht zur Analysennummer H2005-10322

Auftraggeber: Landkreis Teltow-Fläming
Am Nuthefieß 2
14943 Luckenwalde

Auftragsnummer: 2005/06/089
Kostenstelle:
Kundenauftragsnr.:

Art der Probe: Kleinbadeteich
Probenahmestelle: H-Glashütte, KBT Glashütte, Bio-Badeteich
Treppe links
Schwimmerbereich

Probenahmedatum: 25.08.2005
Probenahmezeit: Uhr
Probennehmer: Herr Sutter (GA)

Probenahme: FI.895.358,378;12072014KT01
Prüfauftrag: Badewasseruntersuchung
Prüfbereich: UBA Empfehlung-Kleinbadeteiche

Ausstellungsdatum: 01.09.2005

Parameter	Verfahren	Einheit	GW/RW		Prüfergebnis
Vorortparameter					
pH-Wert	DIN 38404-C5		6,00	9,00	7,81
Wassertemperatur	DIN 38 404-C4	grad C	28,0	23,0	20,0
Farbe	organoleptisch	qualitativ			o. B.
Trübung	organoleptisch	qualitativ			o. B.
Geruch	organoleptisch	qualitativ			o. B.
Geschmack	DIN EN 1622-B3	qualitativ			o. B.
Sichttiefe		m	1,00	2,00	n.b.
Mikrobiologische Parameter					
Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-1	KBE/100 ml	100	30	18
Pseudomonas aeruginosa	pr. DIN EN ISO 12780	KBE/100 ml	10		0
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2	KBE/100ml	50	20	32
Anorganische Parameter					
Chlor, freies	DIN EN ISO 7393-G4-2	mg/l			n.b.
Phosphor, gesamt	DIN EN 1189-D11	µg/l		10,0	<10,0

I. A. Jäger

Dipl.-Chem. K.-H. Jäger
Laborleiterin

Hinweis: Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den untersuchten Prüfgegenstand, die Messunsicherheiten der genormten Verfahren werden eingehalten.